



**BUREAU
VERITAS**

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Nr. 19/070

izsniegts

SIA ”EVOPIPES”

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:
Zemē guldāmas spēka kabeļu un telekomunikācijas aizsargcaurules no polipropilēna (PP) 3-slāņu caurules ar gludu iekšējo, un ārējo virsmu spēka kabeļu un telekomunikāciju aizsardzībai ar hermētisku savienojuma vietu. Nominālais izmērs **DN/OD 110 mm un DN/OD 160 mm** ar nominālo saspiešanas stiprības klasi **750 N** un triecienizturības klasi **N:**

RIGID MULTI PP

tiek ražots atbilstoši standarta

LVS EN 61386-1:2018 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1 daļa: Vispārīgās prasības (IEC 61386-1:2008)”

un

LVS EN 61386-24:2011 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeļiem. 24. daļa: Īpašās prasības. Apakšzemes instalācijas cauruļu sistēmas (IEC 61386-24:2004)”

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **11/10/2018** un ir derīgs līdz **20/10/2022** un tik ilgi, kamēr standarts, būvizrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējām uzraudzības vizītēm, ko veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.

Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.

Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties Bureau Veritas Latvia.

Sertifikāts izdots:

Rīgā, 21/10/2019

Versija:

1

Sertifikāts derīgs līdz:

20/10/2022

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa