



SIA „Bureau Veritas Latvia”
Dunties iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Nr. 25/057

izsniegts

SIA „EVOPIPES”

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:
Aizsargcaurules apakšzemes elektroinstalāciju būvniecībā

EVOCAB FLEX

EVOCAB HARD

EVOCAB SUPERHARD

(raksturotāji aprakstīti pielikumā)

tiek ražots atbilstoši standartu

**LVS EN 61386-1:2018 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1 daļa:
Vispārīgās prasības (IEC 61386-1:2008)”**

un

**LVS EN 61386-24:2011 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeļiem. 24.
daļa: Īpašās prasības. Apakšzemes instalācijas cauruļu sistēmas (IEC 61386-24:2004)”**

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām
atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta
uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **21/10/2016** un ir derīgs līdz **20/10/2028** un tik ilgi, kamēr standarts,
būvizrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

*Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējām uzraudzības
vizītēm, ko veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.*

Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.

*Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt,
konsultējoties Bureau Veritas Latvia.*

Pielikums sertifikātam uz 1 (vienas) lapas ir obligāta šī sertifikāta sastāvdaļa.

Sertifikāts izdots:

Rīgā, 21/10/2025

Versija:

1

Sertifikāts derīgs līdz:

20/10/2028

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa



PIELIKUMS SERTIFIKĀTAM Nr. 25/057

Datums: 21/10/2025

Produkts	Nominālā izmēra diapazons, mm	Nominālā saspiešanas stiprības klase, N	Triecien- izturības klase
EVOCAB FLEX zemē izbūvējamas gofrētas polietilēna (PE) dubultsienu lokanās aizsargcaurules ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu elektroinstalācijai ar rūpnieciski ievilkto metāla stiepli kabeļu ievilkšanai	DN 40 - 160	450	N
EVOCAB HARD zemē izbūvējamas gofrētas polietilēna (PE) dubultsienu aizsargcaurules ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu elektroinstalācijai	DN 50 - 160	450	N
		750	
		1250	
EVOCAB SUPERHARD zemē izbūvējamas pastiprinātas gofrētas polipropilēna (PP) dubultsienu aizsargcaurules ar gludu iekšējo un profilētu ārējo virsmu elektroinstalācijai	DN 110 - 500	1250	N

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Valdes locekle

Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005



Iveta Lazdiņa