



**BUREAU  
VERITAS**

**SIA „Bureau Veritas Latvia”**  
Dunties iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

## **ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS**

**Nr. 19/067**

izsniegts

### **SIA ”EVOPIPES”**

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:

Aizsargcaurules apakšzemes elektroinstalāciju būvniecībā.

Zemē izbūvējamas dalītas gludās no polietilēna (PE) un polipropilēna (PP) materiāla aizsargcaurules apakšzemes kabeļu elektroinstalācijai nominālā izmēra diapazonā **DN/OD 110 - 160 mm** ar nominālo saspiešanas stiprības klasi **450 (N)** un **750 (N)**

#### **EVOCAB SPLIT**

tiek ražots atbilstoši standartu

**LVS EN 61386-1:2018 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1 daļa: Vispārīgās prasības (IEC 61386-1:2008)”**

un

**LVS EN 61386-24:2011 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeļiem. 24. daļa: Īpašās prasības. Apakšzemes instalācijas cauruļu sistēmas (IEC 61386-24:2004)”**

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesa Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **21/10/2016** un ir derīgs līdz **20/10/2022** un tik ilgi, kamēr standarts, būvizstrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

*Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējām uzraudzības vizītēm, ko veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.*

*Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.*

*Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties Bureau Veritas Latvia.*

Sertifikāts izdots:

**Rīgā, 21/10/2019**

Versija:

**1**

Sertifikāts derīgs līdz:

**20/10/2022**

SIA „Bureau Veritas Latvia”  
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa