

DVGW tipa pārbaudes sertifikāts

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-8602CU0506

Reģistrācijas numurs
Registriernummer

Piemērošanas joma <i>Anwendungsbereich</i>	Gāzes un ūdens apgādes produkti <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Sertifikāta īpašnieks <i>Zertifikatinhaber</i>	FOX FITTINGS sp. z o.o. sp. k. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
Izplatītājs <i>Vertreiber</i>	FOX FITTINGS sp. z o.o. sp. k. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
Produktu kategorija <i>Produktart</i>	Plastmasas veidgabali un kompresijas veidgabali: PE-HD veidgabali kontaktmetināšanai, diametrs līdz 63 mm (8602)
Produkta apraksts: <i>Produktbezeichnung</i>	Veidgabali no PE-HD (PE 100-RC) kontaktmetināšanai gāzes un dzeramā ūdens cauruļvadiem
Modelis <i>Modell</i>	FOX kontaktmetināmie veidgabali (DN 20-63 mm)
Testa ziņojumi <i>Prüfberichte</i>	Tipa pārbaude: V243/19-1 no 11.12.2019 (IMA) Tipa pārbaude: V243/19-2 no 11.12.2019 (IMA) Laboratorijas kontroles tests: V119/24-1.1 no 10.09.2024 (IMA)
Testa bāze <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW GW 335-B2 (01.09.2004) DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Derīgs līdz / Faila Nr. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.12.2029 / 20-0943-WNV

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

18.10.2024 LE A-1/2 /Paraksts/

Datums, Izdevējs, Lapa, Sertifikācijas iestādes vadītājs
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH ir DAkkS akreditēta iestāde saskaņā ar DIN EN ISO/IEC 17065:2013, kas sertificē produktus enerģētikas un ūdensapgādes nozarei.

DVGIV CERT GmbH 1st von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

/Logotips:
DAkkS/

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

Tālr. +49 228 91 88-888
Fakss +49 228 91 88-993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Tips Typ	Tehniskie dati Technische Daten	Piezīmes Bemerkungen
FOX kontaktmetināmie veidgabali	nominālais diametrs: 20 mm	
FOX kontaktmetināmie veidgabali	nominālais diametrs: 25 mm	
FOX kontaktmetināmie veidgabali	nominālais diametrs: 32 mm	
FOX kontaktmetināmie veidgabali	nominālais diametrs: 40 mm	
FOX kontaktmetināmie veidgabali	nominālais diametrs: 50 mm	
FOX kontaktmetināmie veidgabali	nominālais diametrs: 63 mm	
Izmantošanas norādījumi / Piezīmes Verwendungshinweise / Bemerkungen		
veidgabali: līkumi, t-veida savienojumi, uzgali, atloki un pārejas uzmavas		