

DVGW tipa pārbaudes sertifikāts

DW-7511DM0787

Reģistrācijas numurs

Pielietojuma veids	ūdensapgādes produkti
Sertifikāta īpašnieks	FOX FITTINGS sp. z o.o. sp. k. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
Izplatītājs	FOX FITTINGS sp. z o.o. sp. k. Wiezniow Oswiecimia 50, PL-43-330 Wilamowice
Produktu kategorija	Materiāla pārejas veidgabali: pāreja uz PE-HD ūdens caurulēm (7511)
Izstrādājuma apraksts	materiāla pārejas savienotājs no metāla PE-HD caurulēm dzeramā ūdens apgādei, 1. ražošanas grupa
Modelis	PĀREJA NO PE UZ MISIŅU
Testa protokoli	Tipa pārbaude: V054/21 no 15.12.2021. (IMA)
Testa pamatojums	DVGW GW 335-B4/(P) (01.04.2014.) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023.) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020.)
Derīgs līdz / Faila Nr.	15.12.2026. /21-0052-WNE

70028-04-A-DE

22.02.2023. Fk A-1/2 /paraksts/
Datums, Izdevējs, Lapa, Sertifikācijas iestādes
vadītājs

/Logotips: DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05/

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tālr. +49 228 91 88-888
Fakss +49 228 91 88-993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

A-2/2

DW-7511DM0787

Tips	Tehniskie dati	Piezīmes
PĀREJA NO PE UZ MISIŅU	Nominālais diametrs: 20 x 1/2" Maksimālais darba spiediens: 16 bar	
PĀREJA NO PE UZ MISIŅU	Nominālais diametrs: 25 x 3/4" Maksimālais darba spiediens: 16 bar	
PĀREJA NO PE UZ MISIŅU	Nominālais diametrs: 32 x 1" Maksimālais darba spiediens: 16 bar	
PĀREJA NO PE UZ MISIŅU	Nominālais diametrs: 40 x 1" Maksimālais darba spiediens: 16 bar	
PĀREJA NO PE UZ MISIŅU	Nominālais diametrs: 40 x 1 1/4" Maksimālais darba spiediens: 16 bar	
PĀREJA NO PE UZ MISIŅU	Nominālais diametrs: 50 x 1 1/2" Maksimālais darba spiediens: 16 bar	
PĀREJA NO PE UZ MISIŅU	Nominālais diametrs: 63 x 2" Maksimālais darba spiediens: 16 bar	

sertificēti komponenti

Reģistr. Nr.	Komponents	Modelis/tips	Ražotājs
HW-1002DN0108	Plastmasas komponenti, produktu grupa P1	PE-HD 100 RC/ FOX Krānu piederumi DN 20-630/Fittinge	FOX FITTINGS sp. z o.o. sp. k.